5.3-RHC-PRM-01.CL-C1



Cobre Panamá

46

CHECK LIST PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVODE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DATOS GENERALES	
FECHA: 20-2-25	REFRIGERANTE: R-410
LOCALIZACION: 120 - Cobre	CAPACIDAD EN BTU: 12000
MARCA: Sedontron	W/O:
MODELO: DOC-1205	
SERIE:	

NOTA:
Lea y complete los ITEM que aplican al equipo al cual está ejecutando el mantenimiento (**SPLIT**).
ESTADO: Coloque dentro del cuadro el estado en la que se encuentra el equipo. Utilice el número correspondiente en el siguiente listado en base a lo observado en el equipo.

1- El equipo está en excelentes condiciones y funcionamiento
2- En funcionamiento, pero hay que hacer correctivos.
3- Defectuoso.

Estado: 1

TAREAS A REALIZAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO
1	El equipo se encuentra operando correctamente	/
2	Temperatura de Set Point.	/
3	Estado físico de serpentín de condensador y evaporador	/
4	Chequeo de posibles fugas en tuercas de unidades y de filtro	/
5	Chequeo de estado de capacitores marcha	
6	Limpieza de serpentines (aplicación de químico)	/
7	Limpieza de filtros	/
8	Chequeo de ventilador de unidad condensadora	/
9	Chequeo y ajuste de tornillería de sistema eléctrico y estructural.	
10	Revisión general de circuito eléctrico (Tarjeta de Control)	/
11	Limpieza de bandejas de drenaje	/
12	Chequeo de tubería de drenaje	/
13	Complemento de refrigerante si fuera necesario	/
14	Complemento y/o reemplazo de aislante térmico (armaflex y/o fibra).	/
15	Verificación de Parámetros Eléctricos (Voltaje-Corriente)	/

Parámetros de Operación			
ITEM	Descripción	Voltaje de Alimentación (V)	Amperaje General del Equipo (A)
1	Placa del Equipo	208-230	5.7
2	Antes del Mantenimiento	202	3.6
3	Después del Mantenimiento	201	3.5

Reparaciones/Ajustes/Observaciones

Supervisor de Área: ____________________ Técnico: ____________________